

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

| | | |
|---|---|--|
| Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) | | |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга) | | ОГРН 1027807584023 |
| (полное и сокращенное наименование объекта) | | |
| Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной) | | |
| 1. | 80.21.2 среднее (полное) общее образование | ОКВЭД основной 80.21.2 |
| 2. | 80.21 основное общее и среднее (полное) общее образование | ОКВЭД Дополнительный 80.21 |
| Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации (указывается форма собственности по ОКФС) | |
| Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) | |
| ОКОПФ | 81 | |
| Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | Директор | Иванова Любовь Ивановна |
| Телефон, факс руководителя объекта | Тел.(812) 395-43-07 | Факс(812) 395-43-06 |
| E-mail объекта | primschool618@gmail.com | |
| Юридический адрес объекта | 197372 (индекс) | Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская., дом 24, литер А (почтовый адрес) |
| Фактический адрес объекта | 197372 (индекс) | Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская., дом 24, литер А (почтовый адрес) |
| Наименование организации владельца (арендатора) объекта | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга) | |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) | | |
| Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта | 197372 (индекс) | Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская., дом 24, литер А (почтовый адрес) |
| Наименование вышестоящей организации (собственника) | Администрация Приморского района (указывается организационно-правовая форма и название организации) | |
| Юридический адрес вышестоящей организации | 197374 (индекс) | СПб, ул. Савушкина, дом 83 (почтовый адрес) |
| Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Цед Николай Григорьевич | |
| Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел.(812) 576-82-28 | Факс (812)576-82-28 |
| E-mail руководителя вышестоящей организации | tuprim@gov.spb.ru | |

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

| | | |
|--|--|-----------|
| Наименование объекта (подразделения объекта) | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | |
| Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) | 197372, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, дом 24, литер А | |
| Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.) | 7227,6 | |
| Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | 1,2,3 здание целиком | |
| Кадастровый номер объекта | 78 | 4131А:0:2 |
| Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все инвалиды с отклонениями в развитии. | | |
| Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) | нет | |

АНКЕТА (основная часть)

| п/п | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | | | | № пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ |
|-----|--|---|---|--|--|-------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|---|--|--------------|-----|----------------|--------------------|
| ↓ | Подходы к объекту, пути движения | | | | | | | | |
| 1.1 | Пути пешеходного движения | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | ГБОУ школа № 618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | |
| | Пути пешеходного движения | 1 | 0 | 0 | Ширина пешеходных путей «К» | м | 4 | Не менее 1,2 | п. 4.1.7, рис. Д.5 |
| | | | | | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» | м | 0,3 | Не более 0,015 | п. 4.1.8, рис. Д.5 |
| | | | | | Покраска пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «Ж», «С», «Г», «У» | соответствие | Да | | п. 4.1.11 |
| | | 0 | 0 | 0 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром каменем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С» | наличие | Нет | | п.4.3.4, рис. Д.4 |
| | | 0 | 0 | 0 | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С» | наличие | нет | | |
| 1.2 | Наружные лестницы | | | | | | | | |
| | Наружные лестницы | 0 | 0 | 0 | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | |
| | | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | | 0,12- 0,15 | |
| | | | | | Ширина марша лестниц «О» | м | | Не менее 1,35 | п.4.1.14, 5.2.15 |
| | | | | | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | | 0,85-0,92 | |
| | | | | | Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие | | | п.5.2.11 |
| | | | | | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.12 |
| | | | | | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | | 0,27-0,33 | п.5.2.15 |
| 1.3 | Пандусы: стационарные | | | | | | | | |
| | Пандусы: | 0 | 0 | 0 | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|---|--|------------------|------|---------------------|---------------------|
| | стационарные | | | | | | | | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | соотношение, (%) | | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 |
| | | | | | Ширина между поручнями «К» | м | | 0,9- 1,0 | п. 4.1.14 |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м | | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | м | | 0,7 | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м | | 1,5 | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м | | 1,5 | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 |
| | | | | | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С» | м | | 0,27-0,33 | п.5.2.15 |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | 0 | 0 | 0 | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | |
| | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м | | Не менее 1,6 | п. 5.2.21 |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м | | Не менее 1,6 | |
| 2 | Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) | | | | | | | | |
| 2.1 | Наружные лестницы | 1 | 0 | 0 | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | |
| | Наружные лестницы | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,3 | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,14 | 0,12- 0,15 | |
| | | | | | Ширина марша лестниц «О» | м | 1,2 | Не менее 1,35 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | 1,0 | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|---|---|--|------------------|-----|---------------------|--------------------------------|
| | | 0 | 0 | 0 | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие | Нет | | п.5.2.11 |
| | | | | | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» | соответствие | Да | | п. 4.1.12 |
| | | | | | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г» | наличие | Нет | | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | нет | 0,27-0,33 | п.5.2.15 |
| 2.2 | Пандусы: стационарные | | | | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | |
| | Пандусы: стационарные | 0 | 1 | 1 | Уклон пандуса «К» | соотношение, (%) | | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 |
| | | | | | Ширина между поручнями «К» | м | | 0,9- 1,0 | п. 4.1.14 |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м | | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д9 |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | м | | 0,7 | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м | | 1,5 | Свободная зона в местах острия |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м | | 1,5 | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 |
| | | | | | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С» | м | | 0,27-0,33 | п.5.2.15 |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.) | | | | | | | | |
| | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.) | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | |
| | | | | | Ширина пандуса «К» | м | | Не менее 1,0 | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | (%) | | Не более 10% | п.5.2.13 |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|------|--|---|---|---|--|--------------|------------------------|----------------|------------------------|--|
| | Подъемные платформы | 0 | 0 | 0 | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м | | Не менее 1,6 | п. 5.2.21 | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м | | Не менее 1,6 | | |
| 2.5 | Подъемники мобильные | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | | | | | |
| | Подъемники мобильные | 0 | 0 | 0 | «К» | наличие | | | п. 4.1.14 | |
| 2.6 | Входные площадки | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | | | | | |
| | Входные площадки | 1 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | 1 | 0 | 0 | Навес «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | Да | | п. 5.1.3 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | Да | | СП 35-101-2001, п.3.17 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | Да | | п. 5.1.3 | |
| | | | | | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К» | м | 1,2 | Не более 0,025 | СП 118.13330, п.4.7 | |
| | | 1 | 0 | 0 | Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 «К» | соответствие | 12x4 да | | п. 5.1.3 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 «К» | соответствие | | | п. 5.1.3 | |
| 2.7 | Входные тамбуры | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | | | | | |
| | Входной тамбур | 1 | 0 | 0 | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» | соответствие | Нет, 6 при глубине 1,2 | Не менее 1,5 | 5.1.7 | |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | | | | | |
| | Входные двери | 1 | 0 | 0 | Ширина в свету «К» | м | 1,8 | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 | |
| | | | | | Высота каждого элемента порогов «К», «С» | м | 0,08 | Не более 0,014 | | |
| 2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | | | | | |
| | Входные двери | 0 | 0 | 0 | Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 5.1.5 | |
| | | | | | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | | |
| 2.10 | Вестибули общественных зданий | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|--|---|---|---|---|--------------|------|----------------|-----------------------------------|
| | Вестибюль | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Контрольно-пропускные устройства и турникеты ширинной в свету «К» | м | | Не менее 1,0 | п. 5.1.8 |
| | | 0 | 0 | 0 | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С» | наличие | Нет | | п. 5.5.6 |
| | | 0 | 0 | 0 | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г» | наличие | нет | | |
| 3 | Пути движения внутри здания | | | | | | | | |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | | | | | | | | |
| | коридоры | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | Ширинная «К» | м | 2 | Не менее 1,5 | п. 5.2.1 |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | | | | | | | | |
| | Дверные проемы | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | Ширинная «К» | м | 0,9 | Не менее 0,9 | п. 5.2.4 |
| | | | | | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0 | Не более 0,014 | п. 5.2.4 |
| | | | | | Контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | Да | | п. 5.4.1 |
| 3.3 | Внутренние лестницы | | | | | | | | |
| | Внутренние лестницы | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,32 | 0,28 - 0,35 | п.6.11 СП 118.13330.2012 |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,15 | 0,13 - 0,17 | |
| | | | | | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | 0,9 | 0,85-0,92 | п. 5.2.15 |
| | | | | | Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С» | м | 0 | 0,27-0,33 | |
| | | | | | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» | наличие | Нет | | п. 5.2.11 |
| | | | | | Ширинная марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» | м | 1,3 | Не менее 1,35 | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |
| | | | | | Ширинная марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» | м | 1,3 | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |
| | | | | | Открытые ступени (без подступенок) не допускаются «О», «С» | соответствие | да | | п. 5.2.9 |
| 3.4 | Пандусы стационарные | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|-----|--|---|---|---|---|--------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|
| | Пандусы стационарные | 0 | 0 | 0 | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | | |
| | | | | | Высота одного подъема «К» | м | | Не более 0,8 | п. 5.2.13, рис. Д.9 | |
| | | | | | Уклон «К» | % | Не более 1:20, (5%) | | | |
| | | | | | Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К» | % | Не более 1:10, (10%) | | | |
| | | | | | Ширина пандуса «К» | м | Не менее 1,5 | | | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К» | м | | 1,5 | п. 5.2.13 | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К» | м | | 1,5 | | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м | | 0,87-0,92 | п. 5.2.15 | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | | | 0,7 | п. 5.2.15 | |
| | | | | | Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С» | м | | 0,27-0,33 | п. 5.2.15 | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 5.2.14 | |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Пандусы инвентарные | 0 | 0 | 0 | Ширина пандуса «К» | м | | Не менее 1,0 | п. 5.2.13 | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | % | | Не более 1:10, (10%) | | |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | 0 | 0 | 0 | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | | |
| | Подъемные платформы | 0 | 0 | 0 | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м | | Не менее 1,6 | п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000 | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м | | Не менее 1,6 | | |
| 3.7 | Подъемники мобильные | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Подъемники мобильные | 0 | 0 | 0 | «К» | наличие | нет | | п. 4.1.14 | С посто я пом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|---|---|--------------|------|---------------|--------------------------------|
| 3.8 | Лифты | | | | | | | | |
| | Лифты | 0 | 0 | 0 | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | |
| | | | | | Ширина кабины «К» | м | | Не менее 1,7 | п. 5.2.18 |
| | | | | | Глубина кабины «К» | м | | Не менее 1,5 | |
| | | | | | Ширина дверного проема «К» | м | | Не менее 0,95 | |
| | | | | | Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С» | соответствие | | | ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3 |
| | | | | | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С» | соответствие | | | ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3 |
| | | | | | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г» | наличие | | | п. 5.2.20 |
| | | | | | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г» | наличие | | | п. 5.2.20 |
| | | | | | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С» | наличие | | | п. 5.2.20 |
| | | | | | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С» | наличие | | | п. 5.2.20 |
| | | | | | Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 5.5.7 |
| 4 | Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ | | | | | | | | |
| 4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 7.1.3 |
| 4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | | | | | | | | |
| | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» | | 70,9 | | |
| | | | | | на одно рабочее место | кв. м | | 12 | п. 7.1.13 |
| | | | | | на два рабочих места | кв. м | | 18 | п. 7.1.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|---|---|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м | | Не более 0,85 | п.7.1.9, рис.Д12 |
| | | | | | Информационная навигационная схема движения «С» | наличие | | | п. 7.1.8 |
| 4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | | | | | | | | |
| | места обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К» | м | | 0,65- 0,8 | п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7 |
| | | | | | Ширина прохода: «К», «С» | | | | |
| | | | | | около расчетно-кассового аппарата; | м | | Не менее 1,1 | п.7.4.2 |
| | | | | | около прилавков для сервирования блюд; | м | | Не менее 0,9 | п.7.4.7 |
| | | | | | между столами в ресторане. | м | | Не менее 1,2 | п.7.4.7 |
| | | | | | Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С» | наличие | | Не менее одного места | п.7.4.6 |
| | | | | | Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С» | кв.м. | | Не менее 3,0 | п.7.4.6 |
| | | | | | Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастные цветовые решения элементов интерьера, «С» | наличие | | | п.7.4.3 |
| 4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | | | | | | | | |
| | здания бассейнов | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалки и душевых на высоте «О», «С» | м | | От 0,9 до 1,2 для детей 0,5 | п.7.5.12 |
| | | | | | Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К» | м | | Не менее 2,0 | п.7.5.14 |
| | | | | | Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С» | наличие | | | п.7.5.14 |
| | | | | | Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С» | соответствие | | | п.7.5.12 |
| | | | | | Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О» | соответствие | | | п.7.5.13 |
| | | | | | Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло- | кв. м. | | Не менее 3,8 | п.7.5.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|---|--|--------------|---|--------------|--------------------|
| | | | | | «Ю» | | | | |
| | | | | | Проход между скамьями в общих раздевалках «К» | м | | Не менее 1,8 | п.7.5.16 |
| 4.5 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений | 0 | 0 | 0 | МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений | | | | |
| | | | | | Пандус для подъема на сцену: ширина «К» | м | | Не менее 0,9 | п.7.6.7 |
| | | | | | Пандус для подъема на сцену: уклон «К» | % | | 8 | п.7.6.7 |
| | | | | | Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К» | м | | 0,7 0,9 | п.7.6.7 п.7.6.7 |
| | | | | | Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в крутых амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К» | соответствие | | | |
| | | | | | Пандусы, ведущие к местам инвалидов в крутых амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К» | наличие | | | п.7.6.2 |
| | | | | | Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г» | наличие | | не менее 5 % | п. 7.1.11 |
| | | | | | Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г» | соответствие | | | п. 7.1.12 |
| | | | | | Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г» | наличие | | | п. 7.1.12 |
| | | | | | Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г» | наличие | | | п. 7.6.6, 7.7.3 |
| | | | | | Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 7.5.6 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалках, универсальные кабины в уборных и душевых) | | | | | | | | |
| 5.1 | Доступная кабина в общей уборной | 1 | 1 | 0 | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|-----|--|---|---|---|--|--------------|------|---------------|--------------------|--|
| | | 1 | 1 | 0 | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | 0,75 | Не менее 0,75 | п. 5.3.3 рис. Д.11 | |
| | | 1 | 1 | 0 | Ширина кабины «К» | м | 2,0 | Не менее 1,65 | | |
| | | 1 | 1 | 0 | Глубина кабины «К» | м | 1,84 | Не менее 1,8 | | |
| | | 1 | 1 | 0 | Ширина двери кабины «К» | м | 1,0 | Не менее 0,9 | | |
| | | | | | Опорные поручни «О», «К» | наличие | | | | |
| | | | | | Крючки для одежды, костюлов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | | |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 5.3.6 | |
| | | | | | Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 5.5.1 | |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | | | | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | | |
| | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ширина «К» | м | | Не менее 2,2 | п. 5.3.3 рис. Д.11 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Глубина «К» | м | | Не менее 2,25 | п. 5.3.3 рис. Д.11 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ширина двери кабины «К» | м | | Не менее 0,9 | п. 5.3.3 рис. Д.11 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | | Не менее 0,75 | п. 5.3.3 рис. Д.11 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Опорные поручни «О», «К» | наличие | | | п. 5.3.3 рис. Д.11 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Крючки для одежды, костюлов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 5.3.3 рис. Д.11 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 5.3.6 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С» | м | | 1,35 | п. 5.3.6 | |
| 5.3 | Кабины душевые закрытые | | | | | | | | | |
| | Кабины душевые закрытые | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С» | соответствие | | | п. 5.3.5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|---|---|--|--------------|---|---------------|-----------------|
| | | | | | Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С» | соответствие | | | |
| | | | | | Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С» | соответствие | | | |
| | | | | | Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м | наличие | | | п. 5.3.5 |
| | | | | | - ручным душем | наличие | | | |
| | | | | | - настенными поручнями | наличие | | | |
| | | | | | - краном с рычажной ручкашкой и термостатом (или автоматическим и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О» | наличие | | | п. 5.3.9 |
| | | | | | Размеры кабины в плане: ширина «К»: | м | | Не менее 1,8 | п.5.3.7. табл.1 |
| | | | | | Глубина «К» | м | | Не менее 1,8 | |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 5.3.6 |
| | | | | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» | м | | 1,35 | п.5.3.6 |
| | | | | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» | м | | Не менее 2,4 | п.5.3.8 |
| | | | | | То же, без скамей «К» | м | | Не менее 1,8 | |
| | | | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели, санитарный прибор-пол, стена) «С» | наличие | | | п.5.4.1 |
| 5.4 | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами | | | | | | | | |
| | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С» | м | | Не более 0,48 | п. 5.3.5 |
| | | | | | - ручным душем | наличие | | | |
| | | | | | - настенными поручнями | наличие | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|--|---|---|---|--|---------|-----|--|----------|
| | | | | | - краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «Ж», «С», «О» | наличие | | | п. 5.3.9 |
| | | | | | Размеры кабины в плане: ширина «К»: | м | | Не менее 1,2 | п. 5.3.7 |
| | | | | | Глубина «К»: | м | | Не менее 0,9 | |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 5.3.6 |
| | | | | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» | м | | 1,35 | п. 5.3.6 |
| | | | | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамьи) «К» | м | | Не менее 2,4 | п. 5.3.8 |
| | | | | | То же, без скамьи «К» | м | | Не менее 1,8 | п. 5.3.8 |
| | | | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка, стена-выключатель, санитарный прибор-пол-стена) «С» | наличие | | | п. 5.4.1 |
| 6 | Автостоянки | | | | | | | | |
| 6.1 | Места для парковки автомобилей инвалидов | | | | | | | | |
| | Места для парковки автомобилей инвалидов | 1 | 0 | 0 | ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | |
| | | | | | Места для транспорта инвалидов «К», «О» | наличие | Да | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) | п. 4.2.1 |
| | | | | | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О» | м | 40 | Не далее 50 (не далее 100 – при жестких условиях) | п. 4.2.2 |
| | | | | | Ширина зоны для парковки «К» | м | 3,6 | 3,6 | п. 4.2.4 |
| | | | | | Длина зоны для парковки «К» | м | 6,0 | 6,0 | |
| | | | | | Обозначение стоянки автомобилями инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К» | наличие | Да | | п. 4.2.1 |
| | | | | | Обозначение стоянки автомобилями инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | наличие | нет | | |

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон плановых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя №2; внутренняя лестница №3) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учетом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на зем. участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «неизвестно». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|--------------|
| Заполнил Анкету: 89052772217 телефон | Зам. директора по АХР Должность | Зимин В.Н. ФИО |  (подпись) | «10» 09 2018 |
| Согласовано: 3471984 телефон | Директор Должность руководителя обследованного объекта | Иванова Л.И. ФИО |  (подпись) | «10» 09 2018 |