

**Акт**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции  
или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 618 Приморского района Санкт – Петербурга  
(ГБОУ школа №618 Приморского района Санкт-Петербурга)

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 197372, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 24, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажей, 7227,6 кв.м;

часть здания == этажей (или помещение на == этаже), == кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 13135 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): =====

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, ул. Савушкина, д.83

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования ; дополнительных общеобразовательных программ

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 840

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые - в качестве посетителей учреждения

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) : О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, директор школы Иванова Любовь Ивановна, действующая на основании Устава с одной стороны, и доверенное лицо Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» (сокращённое наименование СПБ ООВБД «Инвалиды войны») Адылов Зафар Кадырович с другой стороны, действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2017 г., срок действия 1 год с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный\*\*: нет
3. Пандус стационарный внутренний\*\*: нет
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: да, соответствует К
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\*: да, не соответствуют С, К
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 1,2 м): да, соответствует К, О, С, Г, У
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, соответствует К, О, С, Г, У
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: нет
  - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
  - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
    - звуковой информации: нет
    - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да, соответствует с

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, не соответствует С

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 618 Приморского района Санкт – Петербурга

расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 24, литер А

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
	С	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, перед лестницей, вокруг отдельно стоящих опор. <i>Инструкция по обеспечению доступности объекта и услуг предусматривает допуск на объект собаки-проводника.</i>	Приказ №398/1 от 29.12.2017
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
	О, С, Г, У	При ширине наружной лестницы свыше 4 м отсутствуют дополнительные разделительные	

		<p>двухсторонние поручни. Контрастные полосы нанесены на <u>подступенки</u> верхней и нижней ступени наружной лестницы. Входные двери глухие, без смотровой панели.</p> <p><i>Принятые меры: сопровождение сотрудником учреждения; перед лестницей установлена кнопка вызова сотрудника обеспечивающего сопровождение инвалида, установлена табличка с номером телефона на контрастном фоне, для вызова сотрудника.</i></p>	
	К	<p>Наружная лестница оборудована аппаратами, с углом наклона круче 8% . <b>Вход на объект для К не доступен.</b></p> <p><i>Принятые меры: в учреждении предусмотрено предоставление услуг инвалидам категории К на дому и дистанционно.</i></p>	
3		<p><b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b></p>	
	С, О, Г, У	<p>Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, размещаемые на расстоянии 0,3 м плоскости дверного полотна. Боковые края ступеней, внутренних лестниц не примыкающие к стенам, не имеют бортиков или других устройств для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Поручни лестниц на путях эвакуации не контрастируют с окружающей средой за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. Отсутствуют указатели путей эвакуации. <i>Принятые меры: сопровождение с помощью сотрудников учреждения.</i></p>	
4		<p><b>Зона: места обслуживания инвалидов</b></p>	Приказ №398/1 от 29.12.2017
	Г,С	<p>Во всех помещениях отсутствует световой сигнализатор школьного звонка, а также световая сигнализация об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Отсутствует «индукционный контур» в актовом зале.</p> <p><i>Принятые меры: сопровождение ответственными сотрудниками учреждения. Инструкция по обеспечению доступности объекта и услуг предусматривает допуск на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.</i></p>	
5		<p><b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b></p>	
	К,О,С,У,Г,У	<p><i>Принятые меры: на 1 этаже имеется доступный для МГН сан.узел.</i></p>	
6		<p><b>Информационное обеспечение на Объекте</b></p>	
	С, Г, О, У	<p><i>Принятые меры: на стене фасада слева у входной двери, на высоте удобной для прочтения, установлена тактильная табличка, выполненная азбукой Брайля с информацией об образовательном</i></p>	

		<i>учреждении, кроме этого вся необходимая информация для инвалидов предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.</i>	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
	С, О, Г, У	<i>На территории школы парковка не предусмотрена. Возможна парковка на прилегающей к школе территории.</i>	
8		<b>Информационное обеспечение через Интернет</b>	
	К, О, С, Г, У	<i>Перед входом в учреждение размещена информационная табличка об учреждении, выполненная шрифтом Брайля. На официальном сайте учреждения в разделе «доступная среда» размещена необходимая информация, а именно: схема движения к объекту от остановок общественного транспорта, условия доступа инвалидов в учреждение, порядок обслуживания инвалидов в учреждении, а также паспорт доступности учреждения для маломобильных граждан.</i>	
9		<b>Перечень документов, разработанных учреждением</b>	
	К, О, С, Г, У	<i>Утверждена должностная инструкция зам директора по АХР- ответственного за организацию работы по доступной среде в учреждении и инструктаж сотрудников. Журнал инструктажей сотрудников по вопросам связанным с обеспечением доступности объекта и услуг для инвалидов начат 01.09.2017. Приказом №398/1 от 29.12.2017 назначены сотрудники (8 человек), ответственные за сопровождение МГН на объекте.</i>	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

**V. Рекомендации** (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- заменить аппарели на пандус с углом наклона не круче 1:12 (8%) с поручнями, соответствующими ГОСТ Р 51261-99 или подъёмным устройством (п. 6.1.2. СП 59.13330.2016);

- установить на официальном сайте учреждения <http://school618.ru/> версию для слабовидящих и разместить информацию о возможной парковке транспортных средств инвалидов вблизи учреждения на прилегающей территории (ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»);

- на калитке перед входом на территорию учреждения установить информационную табличку доступности входа для инвалидов и информацию об учреждении (п.5.1.1. СП 59.13330.2016);

- приказом утвердить Порядок оказания услуг на дому и дистанционно (в связи с недоступностью объекта для инвалидов-колясочников) и разместить его на официальном сайте учреждения;

- утвердить Инструкцию-дополнение к должностным обязанностям сотрудников, ответственных за сопровождение инвалидов на объекте и получения ими услуг.

Директор  
ГБОУ школа №618

СПб ООВБД «Инвалиды войны»



Иванова Л.И.

М.П.



Адылов З.К.

18.09.2018 г.

\* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

\*\* Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

\*\*\* Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

\*\*\*\* Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов